

## LWZ-280JE 試験成績書

### 1. 適用

熱交換換気システム LWZ-280JE

### 2. 結果

項目	設定風量	規格値	試験規格
消費電力	350 m <sup>3</sup> /h	134 W	EN13141-4:2008
風量	通常運転	60-350 m <sup>3</sup> /h	EN13141-4:2008
比消費電力	350 m <sup>3</sup> /h	0.38 W/m <sup>3</sup> /h	EN13141-4:2008
有効換気量	350 m <sup>3</sup> /h	97%	EN13141-7:2011
温度交換効率		89%	EN13141-7:2011
騒音	280 m <sup>3</sup> /h	48 dB	EN5136:2003
	350 m <sup>3</sup> /h	55 dB	

